

2019年4月26日

関係各位

出光興産株式会社
千葉事業所

構内における負傷者発生について(第二信)

昨日4月25日(木)10時52分頃、千葉事業所(執行役員所長:荒木 伸二 住所:市原市姉崎海岸2-1)製油二課 FCC 装置で協力会社従業員の方が負傷し、病院で治療を受けましたので報告致します。なお、4/25 発信「硫化水素ガスの少量構内漏洩について(千葉事業所)」につきまして、一部内容に修正点がありますので、本第二信の通り訂正致します。

記

1. 発生日時

2019年4月25日(木)10時52分頃

2. 発災場所

千葉事業所内 製油二課 FCC 装置(接触分解装置)

3. 人身被害

仕切り板差し替え作業中に協力会社従業員男性(53歳)が燃料ガス(硫化水素を含む)を吸引し、体調不良となり病院へ救急搬送されました。点滴治療により体調は回復しましたが、一晩経過観察のため入院し、異常が見られない為、本日退院しています。

4. 硫化水素ガスの少量構内漏洩の訂正について

上記の通り、作業の過程で装置内燃料ガスを吸い込んだ為、人身被害を発生しています。従いまして、4/25 発信「硫化水素ガスの少量構内漏洩について(千葉事業所)」に記載の「硫化水素ガスが少量漏洩」につきましては、設備不具合による漏洩はない為、訂正させていただきます。

以上

～ お問い合わせ先 ～

出光興産株式会社 千葉事業所総務課

TEL:0436-60-1700

<https://www.idss.co.jp/business/factory/chiba/index.html>