

2021年7月15日

各位

出光興産株式会社

**岩手県宮古市のガソリンスタンドにおける
ハイオクガソリンの地下水への漏洩疑いについて（第二報）**

7月12日（月）掲載の第一報にてお知らせしました、当社系列の以下の給油所におけるハイオクガソリンの漏洩可能性について、近隣住民の皆様にご迷惑・ご心配をお掛けしていることを重ねてお詫び申し上げます。

当給油所において、漏洩箇所である可能性が高い地下タンクと配管を関係機関立会いのもとで検査した結果、ハイオクガソリンの配管にのみ圧力異常が確認されました。

なお、現在ハイオクガソリンの在庫を全て抜き取り配管の入れ替え工事を行う準備を進めております。このため、当給油所では上記対応を完了するまでハイオクガソリンの販売は見合わせております。

レギュラーガソリンについては13日（火）14時より販売を見合わせておりましたが、地下タンク・配管ともに異常は確認されませんでしたので、所轄消防署のご指導のもと15日（木）7時30分より販売を再開しています。また、灯油・軽油は販売を継続しています。

引き続き、関係官庁・所轄消防署の指導を仰ぎながら対応に全力を尽くしてまいります。

1. 対象給油所

給油所名	有限会社ミヤコ石油 津軽石 SS
住所	岩手県宮古市津軽石第13地割大判川 365-22

2. お問い合わせ先

出光興産株式会社 東北支店 販売企画課
022-263-1216 ※9:00～17:30（平日）

【報道関係の皆さま】

出光興産株式会社 広報部広報課
03-3213-3115 ※9:00～17:30（平日）

以上