

2021年 7月 29日

各位

出光興産株式会社

**岩手県宮古市のガソリンスタンドにおける
ハイオクガソリンの地下水への漏洩疑いについて（第三報）**

7月12日（月）掲載の第一報にてお知らせしました、当社系列の以下の給油所におけるハイオクガソリンの漏洩可能性について、近隣住民の皆様にご迷惑・ご心配をお掛けしていることを重ねてお詫び申し上げます。

当給油所において、漏洩箇所である可能性が高い地下タンクと配管を関係機関立会いのもとで検査した結果、ハイオクガソリンの配管圧力異常とレギュラーガソリンの配管腐食が確認されました。こうした事象を踏まえ、現在ハイオクガソリンとレギュラーガソリンの地下配管入れ替え工事の準備を進めております。このため、当給油所では上記対応を完了するまでハイオクガソリンとレギュラーガソリンの販売は見合わせております。

地域のお客様にはご不便をお掛けしますが、引き続き関係官庁・所轄消防署の指導を仰ぎながら対応に全力を尽くしてまいります。

1. 対象給油所

給油所名	有限会社ミヤコ石油 津軽石 SS
住所	岩手県宮古市津軽石第 13 地割大判川 365-22

2. お問い合わせ先

出光興産株式会社 東北支店 販売企画課
022-263-1216 ※9:00～17:30（平日）

【報道関係の皆さま】

出光興産株式会社 広報部広報課
03-3213-3115 ※9:00～17:30（平日）

以上